

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-06/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.02.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1. BLOK NO:8A KAT:17 KAPI NO: 66-69 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NOARK ELECTRICS (SHANGHAI) CO., LTD./ NO.3857 SIXIAN ROAD, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA SHANGHAI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-06/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-125C, NM8N-125S. NM8N-125Q, NM8N-125H, NM8N-125R
ANMA AKIMLARI: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A
C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE KAPSAMI (0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-250C, NM8N-250S. NM8N-250Q, NM8N-250H, NM8N-250R
ANMA AKIMLARI: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A

C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-400C, NM8N-400S. NM8N-400Q, NM8N-400H, NM8N-400R
ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A

C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE KAPSAMI (0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-630C, NM8N-630S. NM8N-630Q, NM8N-630H, NM8N-630R
ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A

C Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-800C, NM8N-800S. NM8N-800Q, NM8N-800H, NM8N-800R
ANMA AKIMLARI: 500A, 630A, 700A, 800A,
C Serisi:

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V/440V
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
R Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):150 kA / 380/400/415V/440V
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8N-1600S, NM8N-1600Q, NM8N-1600H (Not.: Elektronik ünitelileri kapsamaz)
ANMA AKIMLARI: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,
S Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V/440V
Q Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V/440V
S-Q SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu
H Serisi:
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 380/400/415V/440V
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 70 kA
KUTUP SAYISI: 3,4
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

DEVRE KESİCİ
SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ
TİP: NM8-125R, NM8-125H, NM8-125S,NM8-125C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA AKIMLARI: 16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,63A,65A,75A,80A,90A,100A,125A
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
KUTUP SAYISI: 2,3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
150 kA (220/230/240/380/400/415V)
8 kA (660/690V) R SERİSİ
100 kA (220/230/240/380/400/415V)
8 kA (660/690V) H SERİSİ
50 kA (220/230/240/380/400/415V)
8 kA (660/690V) S SERİSİ
36 kA (220/230/240/380/400/415V)
6 kA (660/690V) C SERİSİ

TİP: NM8-250R, NM8-250H, NM8-250S, NM8-250C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V
ANMA AKIMLARI: 100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
KUTUP SAYISI: 2,3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
150 kA (415V), 10 kA (690V) R SERİSİ
100 kA (415V), 10 kA (690V) H SERİSİ
50 kA (415V), 10 kA (690V) S SERİSİ
36 kA (415V), 6 kA (690V) C SERİSİ

TİP: NM8- 400R, NM8-400H, NM8-400S, NM8- 400C, NM8- 630R, NM8- 630H, NM8- 630S, NM8- 630C
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415 /660/ 690V
ANMA AKIMLARI:
(NM8-400R/H/S/C) :250A,315A,350A,400A,
(NM8-630 R/H/S/C) :250A.315A.350A.400,500A.
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (0212034-TSE-06/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

KUTUP SAYISI: 3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
150 kA (415V), 15 kA (690V) R SERİSİ
100 kA (415V), 15 kA (690V) H SERİSİ
70 kA (415V), 15 kA (690V) S SERİSİ
50 kA (415V) C SERİSİ

TİP: NM8S-630H, NM8S-630S, NM8S-400H, NM8S-630S
ANMA GERİLİMİ: 220/230/240/380/400/415V
ANMA AKIMLARI:
250A,315A,350A,400A (NM8S-400H/S)
250A,315A,350A,400A,500A,630A (NM8S-630H/S)
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
KUTUP SAYISI: 3,4

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
100 kA (NM8S-630H, NM8S-400H)
70 kA (NM8S-630S, NM8S-400S)

TİP: NM8-1250H, NM8-1250S, NM8-1250C, NM8-800H, NM8-800S, NM8-800C
ANMA GERİLİMİ: 415/690V (H VE S SERİSİ), 415V(C SERİSİ)
ANMA AKIMLARI:
630,700,800A (NM8-800H/S/C)
630,700,800A,900A,1000A,1250A (NM8-1250H/S/C)
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
KUTUP SAYISI: 3,4
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): Ics=%50 Icu
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
70 kA (415V), 20 kA (690V) H SERİSİ
50 kA (415V), 20 kA (690V) S SERİSİ
50 kA (415V) C SERİSİ
(KG 25.05.2022)

e-imzalı/e-signed

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

