

SPECIFICHE TECNICHE UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI ENEL DISTRIBUZIONE

- CARATTERISTICHE GENERALI “Allegato D ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT”

L'esercizio in parallelo con la rete è previsto per i seguenti generatori/convertitori:

Marca	KEHUA TECH				
Modello	SPI15K-B X2	SPI17K-B X2	SPI20K-B X2	SPI23K-B X2	SPI25K-B X2
Matricola	Vedi dati di targa S/N				
Tipo	Statico				
Versione FW	Lettura da APP				
N. Poli	3W+N+PE				
N. Unità	-				
Potenza nominale	15000 W	17000 W	20000 W	23000 W	25000 W
Cos ϕ	1				
Tensione nominale	380/400/415Vac				
In	21,70 A	24,50 A	28,90 A	33,20 A	36,10 A
Icc	47,63 A	47,63	47,63 A	47,63 A	47,63 A
Icc/In	2,19	1,94	1,65	1,43	1,32
Xd	Non applicabile				
Potenza reattiva a vuoto	Non applicabile				
Potenza condensatori	Non applicabile				
Modalità inserimento condensatori	Non applicabile				
Servizio dei generatori	Continuo				
Modalità di avvio	Automatica da rete				
Interblocco di funzionamento	Assente				

- CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO D'INTERFACCIA (DDI)

Marca	Hongfa
Modello	HF161F-40W/12-HTF
Tipo	Relè
CEI EN	UL/CUL:E134517, TUV:R50475730
Rif. Schema	Integrato
Interblocco	NO

- CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE D'INTERFACCIA (SPI)

Marca	KEHUA TECH
Modello	SPI15K-B X2, SPI17K-B X2, SPI20K-B X2, SPI23K-B X2, SPI25K-B X2
Firmware	V1
Integrato in altri apparati	NO